

Tabella informazioni acqua potabile Comune di Ronco Sopra Ascona, 2018

INFORMAZIONE SULLA QUALITA' DELL'ACQUA POTABILE, COMUNE DI RONCO SOPRA ASCONA, 2018			
PARAMETRI	PAESE + PORTO RONCO	CALZO-GRUPPALDO	ZONA MONTI
• Dichiarazione di carattere generale	L'acqua distribuita nella rete soddisfa i requisiti legali di potabilità		
• Provenienza dell'acqua distribuita	Sorgenti Rivöi, drenaggio OFIMA	Sorgenti Acqua Benedetta, Porera, Costa	Sorgenti Porera e Costa
• Grado di mineralizzazione dell'acqua (tenore in Sali minerali)	98 mg/l Debolmente mineralizzata	92 mg/l Debolmente mineralizzata	80 mg/l Debolmente mineralizzata
• Durezza totale	Molto molle 0.63 mmol/l 6.3° F	Molto molle 0.58 mmol/l 6.3° F	Molto molle 0.54 mmol/l 5.4° F
• Caratteristiche chimiche dell'acqua	Poco aggressiva	Poco aggressiva	Poco aggressiva
• Trattamento di disinfezione	Raggi ultravioletti UV	Raggi ultravioletti UV	Nessuno (impianto UV in progettazione)
• Raccomandazioni circa l'installazione di dispositivi per il trattamento	Non necessari (prima di installare un impianto di trattamento, rivolgersi all'Azienda per ulteriori informazioni)		
• Ulteriori informazioni	Informazioni più dettagliate si possono ottenere telefonando al no. 091 786 98 80		
• Qualità classe OMS	Eccellente	Eccellente	Buona
• Arsenico (max 10 µ g/l)	0.52 µ g/l ok	3.5 µ g/l ok	1.99 µ g/l ok
• Potabilità	Nessun avviso di non potabilità	Nessun avviso di non potabilità	Nessun avviso di non potabilità