

## Informazione sulla qualità dell'acqua potabile – Comune di Ronco sopra Ascona 2026

PARAMETRI	ZONE DI DISTRIBUZIONE			
	Paese + Porto Ronco	Calzo - Gruppaldo	Zona Monti	
Dichiarazione di carattere generale	L'acqua distribuita nella rete soddisfa i requisiti legali di potabilità			
Provenienza dell'acqua distribuita	Sorgente Rivöi, drenaggio OFIMA	Sorgenti Acqua Benedetta, Costa, Porera	Sorgente Porera	Sorgente Pozzuolo
Grado di mineralizzazione dell'acqua (tenore di Sali minerali)	54 Mg/l Debolmente mineralizzata	85 Mg/l Debolmente mineralizzata	82 Mg/l Debolmente mineralizzata	27 Mg/l Debolmente mineralizzata
Durezza totale	Molto molle 0,69 mmol/l 6,9° F	Molto molle 0,77 mmol/l 7,7° F	Molto molle 0,67 mmol/l 6,7° F	Molto molle 0,12 mmol/l 1,2° F
Caratteristiche chimiche dell'acqua	Poco aggressiva – Molto Dolce	Poso aggressiva – Dolce	Poco aggressiva - Dolce	Aggressiva – Dolce
Trattamento di disinfezione	Raggi ultravioletti UV	Raggi ultravioletti UV	Nessuno (impianto UV in progettazione)	Nessuno (impianto UV in progettazione)
Raccomandazioni circa l'installazione di dispositivi per il trattamento	Non necessari (prima di installare un impianto di trattamento, rivolgersi all'Azienda comunale acqua potabile per ulteriori informazioni)			
Ulteriori informazioni	Informazioni più dettagliate si possono ottenere telefonando al no. 091 792 22 05			
Qualità classe OMS	<b>Eccellente</b>	<b>Eccellente</b>	<b>Buona</b>	<b>Buona</b>
Arsenico (max 10 µ g/l)	0.52 µ g/l OK	3.50 µ g/l OK	1.99 µ g/l OK	0.21 µ g/l OK
PFAS sostanze chimiche (Polifluoriche)	< 0.001 µ g/l OK	< 0.001 µ g/l OK	< 0.001 µ g/l OK	
Potabilità	<b>Nessun avviso di non potabilità</b>	<b>Nessun avviso di non potabilità</b>	<b>Nessun avviso di non potabilità</b>	<b>Nessun avviso di non potabilità</b>