AZIENDA ACQUA POTABILE RONCO SOPRA ASCONA

Via Livurcio 4, 6622 Ronco s Ascona Tel: 091 792 22 05 E-mail: acap@ronco-s-ascona.ch

INFORMAZIONI SULLA QUALITÀ DELL'ACQUA POTABILE

Conformemente all'art. 5 dell'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD; RS 817.022.11), nella sua versione vigente, pubblichiamo le seguenti informazioni relative alla qualità dell'acqua potabile:

Zona di distribuzione		**PAESE - PORTO RONCO**	**GRUPPALDO**	**ZONA MONTI**
Provenienza		acqua sorgiva		
Numero complessivo di campionature		54		
Potabilità		Nessun avviso di non potabilità, Tutti i campioni sono risultati conformi ai requisiti di legge.		
Trattamento		Disinfezione con raggi ultravioletti		
Durezza		dolce: 7.5 °fH	dolce: 7.3 °fH	dolce: 6.7 °fH
Caratteristiche chimiche		Poco aggressiva	Poco aggressiva	Poco aggressiva
Trattamento		disinfezione con raggi ultravioletti (escluso la zona dei monti)		
Mineralizzazione		debolmente mineralizzata (54 mg/L)	debolmente mineralizzata (85 mg/L)	debolmente mineralizzata (82 mg/L)
Sali minerali e oligoelementi	Bicarbonato	60 mg/L	59.83 mg/L	57.37 mg/L
	Calcio	26.4 mg Ca+2/L	26.0 mg Ca+2/L	24.5 mg Ca+2/L
	Magnesio	2.3 mg Mg+2/L	3.0 mg Mg+2/L	1.4 mg Mg+2/L
	Sodio	2.4 mg Na+/L	2.4 mg Na+/L	2.3 mg Na+/L
	Potassio	1.9 mg K+/L	1.4 mg K+/L	1.0 mg K+/L
	Cloruro	0.7 mg Cl-/L	1.1 mg Cl-/L	0.6 mg Cl-/L
	Solfato	35.7 mg SO4-2/L	<20 mg SO4-2/L	<20 mg SO4-2/L
	pH	8.29	7.69	7.85
	Nitrato	2.3 mg/L	7.65 mg/L	5.62 mg/L
	Sost in traccia	-	-	-

Raccomandazione: prima di installare un impianto di trattamento rivolgersi al Servizio approvvigionamento acqua potabile per ulteriori informazioni!

Ulteriori informazioni: si possono ottenere telefonando allo 091 792 22 05, scrivendo all'indirizzo acap@ronco-s-ascona.ch, sul sito internet www.acquapotabile.ch.

Ronco sopra Ascona, 28 agosto 2026

AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE – RONCO SOPRA ASCONA